

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ ПМ 10240041000116382963 от 25.11.2024

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

**Территориальный отдел в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском,
Олонецком и Суоярвском районах**
ул. Комсомольская, 10 г. Сортавала, 186790 E-mail: sortrpn@yandex.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
тел/факс.(81430) 4-79-05 ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от «20» февраля 2025 № 6

пер. Красногвардейский, 2б, г. Олонец
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах, Хлудовым Глебом Михайловичем,

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита ПМ 10240041000116382963 от 25.11.2024 в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Радуга», ИНН 1014004857, ОГРН 1021001027717, юридический адрес: Республика Карелия, Олонецкий район, г. Олонец, ул. Володарского, д.39

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20),

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида «Радуга», ИНН 1014004857, ОГРН 1021001027717, юридический адрес: Республика Карелия, Олонецкий район, г. Олонец, ул. Володарского, д.39

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
Здание по адресу г. Олонец, ул. Школьная, д. 23а				
1	На пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из алюминия (нарушение 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20)	31.10.2025	Использовать для приготовления блюд посуду, выполненную из нержавеющей стали	Фото или видеоматериалы с фиксацией наличия на пищеблоке посуды из нержавеющей стали
2	Стены и потолки помещений (групповая и спальная подготовительной группы А; групповая, спальная, туалетная старшей группы; групповая, спальная, туалетная средней группы; групповая и спальная 2 младшей группы А) имеют дефекты и повреждения (местами отслоившаяся краска), следы протеканий и признаки поражений грибом (нарушение п. 2.5.3. СП	31.10.2025	Устранить дефекты отделки стен и потолков помещений	Фото или видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
3	Параметры искусственной освещенности в игровом помещении 2 младшей группы А, не соответствуют	31.10.2025	Довести уровни искусственной освещенности до соответствия	Протокол измерений искусственной освещенности

	гигиеническим нормативам (нарушение п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20).		гигиеническим нормативам	(аккредитованной в установленном порядке организации)
Здание по адресу г. Олонец, ул. Володарского, д. 39				
4	Полы в помещениях групповой средней группы Б, старшей группы Б имеют дефекты и повреждения линолеума (нарушения п. СП 2.4.3648-20)	31.10.2025	Устранить дефекты отделки пола	Фото или видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
5	Стены и потолки помещений (туалетная подготовительной группы Б; групповая и туалетная старшей группы Б; групповая и туалетная средней группы Б) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий (нарушение п. 2.5.3. СП	31.10.2025	Устранить дефекты отделки стен и потолков помещений	Фото или видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения
Здание по адресу г. Олонец, ул. Ленина, д.5				
6	Параметры искусственной освещенности в помещениях: - игровые групп раннего возраста Б, 1 младшая Б, 2 младшая Б, средняя В, старшая В, подготовительная В; - раздевальные групп раннего возраста Б, 1 младшая Б, 2 младшая Б, средняя В, старшая В, подготовительная В, не соответствуют гигиеническим нормативам (нарушение п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20)	31.10.2025	Довести уровни искусственной освещенности до соответствия гигиеническим нормативам	Протокол измерений искусственной освещенности (аккредитованной в установленном порядке организации)
В зданиях по адресам: г. Олонец, ул. Школьная, д. 23а, ул. Володарского, д. 39, ул. Ленина, д. 5				
7	Основное (организованное) двухнедельное меню и ежедневное меню основного (организованного) питания для детей в возрасте от 1 года до 3 лет и детей от 3 до 7 лет МДОУ детский сад «Радуга» не соответствуют требованиям п. 8.1.2, п. 8.1.4 раздела VIII СанПиН	31.10.2025	Питание детей осуществлять посредством реализации основного (организованного) меню, соответствующего требованиям п. 8.1.2, п. 8.1.4 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Экспертное заключение (аккредитованной в установленном порядке организации), подтверждающее соответствие меню установленным требованиям

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Радуга», ИНН 1014004857, ОГРН 1021001027717, юридический адрес: Республика Карелия, Олонецкий район, г. Олонец, ул. Володарского, д.39

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, **в срок не позднее 03.11.2025 г.** в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах, по адресу: Республика Карелия, г.Олонец, переулок Красногвардейский д.2Б: тел./факс: 8(81436)-4-15-50; эл. почта: olonrpn@yandex.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
территориального отдела
в г. Сортавала, Питкярантском,
Лахденпохском, Олонецком
и Суоярвском районах

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Хлудов Г.М.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 2025г.

должность

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено в электронном виде (адрес электронной почты): olon_kolosok13@mail.ru

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу: Республика Карелия, Олонецкий район, г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1